

消防設備点検委託仕様書

1 目 的

この仕様書は、消防設備点検委託（以下「委託」という。）に関し、埼玉葛齋場組合（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）との必要な事項を定めるものである。

2 件 名

消防設備点検委託

3 委託期間

平成31年4月1日から平成34年3月31日

4 委託場所

春日部市内牧1431番地

埼玉葛齋場組合

建物名：火葬棟、待合棟、葬祭棟

5 委託内容

- (1) 設置されている消防設備を消防法、同法施行例、同法施行規則及びこれらに基づく告示等に定めるところにより点検を実施する。
- (2) 点検数及び点検周期等は、別紙「消防設備点検方法・点検周期表」のとおりとする。

6 報告書等

作業前：現場責任者名

作業工程表

作業後：報告書

業務完了報告書

7 保 守 等

- (1) 点検部の清掃、増し締め、誘導灯・点検管等、軽微な作業は乙の費用で行う。
- (2) 点検の結果不具合がある場合には、修理及び部品の交換等について、別途甲乙協議する。

8 協 議

この仕様書に定めのない事項又は、この仕様書について疑義が生じた場合については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

消防設備点検方法・点検周期表

種類	設備名	数量	点検方法	点検周期
消火器具・設備	消火器		総合点検	年1回
	粉末10型	29本	機器点検	年2回
	粉末消火設備		機器点検	年2回
	移動式	4台	機器点検	年2回
	屋内消火栓設備		機器点検	年2回
	ポンプ及び制御盤	1台	機器点検	年2回
	消火栓	9台	機器点検	年2回
	放水試験	一式	機器点検	年2回
警報設備	自動火災報知設備		総合点検	年1回
	受信機P型1級19／30回線	1台	機器点検	年2回
	発信機P型1級	11台	機器点検	年2回
	光電式スポット	98台	機器点検	年2回
	作動式スポット	11台	機器点検	年2回
	定温式スポット			
	特殊防水	17個	機器点検	年2回
	1種防水	14個	機器点検	年2回
	1種100℃	53個	機器点検	年2回
	特殊	2個	機器点検	年2回
	ベル	11台	機器点検	年2回
	ガス漏れ警報設備		総合点検	年1回
	受信機	1台	機器点検	年2回
	検知器	10個	機器点検	年2回
	火災通報設備		総合点検	年1回
	火災通報設備	一式	機器点検	年2回
	非常放送設備		総合点検	年1回
アンプ20局	1台	機器点検	年2回	
スピーカー	116台	機器点検	年2回	
避難設備	誘導灯・誘導標識		総合点検	年1回
	避難口B級	4台	機器点検	年2回
	避難口C級	19台	機器点検	年2回
	室内通路B級	1台	機器点検	年2回
	室内通路C級	8台	機器点検	年2回
	廊下通路C級	8台	機器点検	年2回
	誘導標識	2枚	機器点検	年2回
	防排煙設備		総合点検	年1回
	受信機	1台	機器点検	年2回
	光電式スポット3種	5個	機器点検	年2回
	防火扉	4面	機器点検	年2回
	防火垂れ壁	1面	機器点検	年2回