

火葬棟

NO.	設置場所	設置設備															
		1				2				3				4			
		区分	仕様	備考	個数	区分	仕様	備考	個数	区分	仕様	備考	個数	区分	仕様	備考	個数
1	火葬棟入口1	Q24	FHT24×1	ダウンライト (軒下)	6												
2	火葬棟入口2	Q24	FHT24×1	ダウンライト (軒下)	6												
3	風除室1	L32	FHT32×1	ダウンライト	6												
4	風除室2	L32	FHT32×1	ダウンライト	6												
5	棺運搬車設置場	L32	FHT32×1	ダウンライト	4												
6	受付	L32	FHT32×1	ダウンライト	8	N75	JDR75×1	ハロゲンランプ	2								
7	受付用出入口	S21	FL20×1	蛍光灯	1												
8	事務室	F322	FHF32×2	蛍光灯	19												
9	事務室給湯室	E321	FHF32×1	蛍光灯	1												
10	事務室倉庫	E321	FHF32×1	蛍光灯	1												
11	放送ブース	L24	FHT24×1	ダウンライト	2												
12	会議室	F322	FHF32×2	蛍光灯	6												
13	職員玄関	Q32	FHT32×1	ダウンライト (軒下)	2												
14	火葬棟トイレ前通路	L32	FHT32×1	ダウンライト	2												
15	火葬棟男子トイレ	C321	FHF32×1	蛍光灯	2	L16	FHT16×1	ダウンライト	1	L24	FHT24×1	ダウンライト	4				
16	火葬棟女子トイレ	C321	FHF32×1	蛍光灯	2	L16	FHT16×1	ダウンライト	2	L24	FHT24×1	ダウンライト	3				
17	事務室前廊下	L32	FHT32×1	ダウンライト	14												
18	職員更衣室 (男子)	E321	FHF32×1	蛍光灯	3	T21	FL20×1	蛍光灯	1								
19	職員更衣室 (女子)	E321	FHF32×1	蛍光灯	2	T21	FL20×1	蛍光灯	1								
20	火葬棟倉庫1 (大)	E322	FHF32×2	蛍光灯	4												
21	火葬棟倉庫2 (小)	A321	FHF32×1	蛍光灯	3												
22	受水槽室	A321	FHF32×1	蛍光灯	8												
23	吸気ファン室	A321	FHF32×1	蛍光灯	3												
24	排気ファン室	A321	FHF32×1	蛍光灯	4												
25	消火ポンプ室	A321	FHF32×1	蛍光灯	4												
26	電気室	A321	FHF32×1	蛍光灯	13												
27	発電機室	A321	FHF32×1	蛍光灯	9												
28	エントランスホール	M70	CDM70×1	H I Dランプ	12	K321	FHF32×1	蛍光灯	15								
29	告別ホール前通路	M70	CDM70×1	H I Dランプ	5	L32	FHT32×1	ダウンライト	8								
30	告別ホール	M70	CDM70×1	H I Dランプ	9												
31	告別ホール倉庫	E321	FHF32×1	蛍光灯	2												
32	霊安室	H322	FHF32×2	蛍光灯	4												
33	告別室1	K321	FHF32×1	蛍光灯	14	032	FHT32×1	ダウンライト	8	M70-N	CDM70×1	H I Dランプ	8	K321	FHF32×1	蛍光灯	14
34	告別室2	K321	FHF32×1	蛍光灯	14	032	FHT32×1	ダウンライト	8	M70-N	CDM70×1	H I Dランプ	8	K321	FHF32×1	蛍光灯	14
35	告別室3	K321	FHF32×1	蛍光灯	14	032	FHT32×1	ダウンライト	8	M70-N	CDM70×1	H I Dランプ	8	K321	FHF32×1	蛍光灯	14
36	告別室5	K321	FHF32×1	蛍光灯	17	032	FHT32×1	ダウンライト	12	M70	CDM70×1	H I Dランプ	6	K321	FHF32×1	蛍光灯	14
37	火葬炉前室1	L32	FHT32×1	ダウンライト	1												
38	火葬炉前室2	D321	FHF32×1	蛍光灯	3												
39	炉室	A321	FHF32×1	蛍光灯	35	A322	FHF32×2	蛍光灯	18	A322	FHF32×2	蛍光灯	5	T21	FL20×1	蛍光灯	1

火葬棟

NO.	設置場所	設置設備															
		1				2				3				4			
		区分	仕様	備考	個数	区分	仕様	備考	個数	区分	仕様	備考	個数	区分	仕様	備考	個数
40	収骨ホール1	M70	CDM70×1	H I Dランプ	2												
41	収骨ホール2	M70	CDM70×1	H I Dランプ	4												
42	収骨ホール3	M70	CDM70×1	H I Dランプ	2												
43	収骨室1	K321	FHF32×1	蛍光灯	31	C321	FHF32×1	蛍光灯	24	N50	JDR50×1	ハロゲンランプ	2				
44	収骨室2	K321	FHF32×1	蛍光灯	31	C321	FHF32×1	蛍光灯	28	N50	JDR50×1	ハロゲンランプ	2				
45	収骨室3	K321	FHF32×1	蛍光灯	31	C321	FHF32×1	蛍光灯	24	N50	JDR50×1	ハロゲンランプ	2				
46	中庭(収骨1・2)	V13	EFD15×1	蛍光ランプ(屋外低)	2												
47	中庭(収骨2・3)	V13	EFD15×1	蛍光ランプ(屋外低)	2												
48	清めの水(収骨1・2)	N75	JDR75×1	ハロゲンランプ	1												
49	清めの水(収骨2・3)	N75	JDR75×1	ハロゲンランプ	1												
50	操作室前室	L24	FHT24×1	ダウンライト	4												
51	操作室	A322	FHF32×2	蛍光灯	12												
52	休憩室前室	L24	FHT24×1	ダウンライト	2												
53	休憩室	I243	FHF24×3	蛍光灯	1												
54	脱衣室	L24	FHT24×1	ダウンライト	1	T21	FL20×1	蛍光灯	1								
55	作業員トイレ	L24	FHT24×1	ダウンライト	1												
56	動物炉室	A321	FHF32×1	蛍光灯	8												
57	保冷库	A321	FHF32×1	蛍光灯	1												
58	残灰室	A321	FHF32×1	蛍光灯	8												
59	残灰室出入口	S21	FL20×1	蛍光灯	1												
60	動物葬入口	S21	FL20×1	蛍光灯	1												
61	外部搬入口	E322	FHF32×2	蛍光灯	2												
62	階段下倉庫	B321	FHF32×1	蛍光灯	2												
63	炉室階段	a321	FHF32×1	蛍光灯	1												
64	火葬炉機械室	A322	FHF32×2	蛍光灯	47												
65	動物炉機械室	A322	FHF32×2	蛍光灯	3	B321	FHF32×1	蛍光灯	2								
66	火葬棟屋外機設置場	S21	FL20×1	蛍光灯	2												
67	キャットウォーク	A321	FHF32×1	蛍光灯	6	A321	FHF32×1	蛍光灯	3								
					481				166				48				57