

## 消防設備点検委託仕様書

### 1 目的

この仕様書は、消防設備点検委託（以下「委託」という。）に関し、埼玉葛齋場組合（以下「委託者」という。）と受託者との必要な事項を定めるものである。

### 2 件名

消防設備点検委託

### 3 委託期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

### 4 委託場所

春日部市内牧1431番地

埼玉葛齋場組合

建物名：火葬棟、待合棟、葬祭棟

### 5 委託内容

- (1) 消防法、同法施行例、同法施行規則及びこれらに基づく告示等に定めるところにより、埼玉葛齋場組合に設置されている消防設備の点検を実施する。
- (2) 点検数及び点検周期等は、別紙「消防設備点検方法・点検周期表」のとおりとする。
- (3) 機器・総合点検は9月、機器点検は3月のそれぞれ友引の日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）に実施するものとする。
- (4) 消防訓練は、9月に実施する機器・総合点検実施にあわせて行うものとする。
- (5) 消防訓練の実施にあたっては、受託者は、火災報知機の発報ならびに防災監視盤及び場内放送設備の操作補助、水消火器を使用した消火訓練の指導（水消火器の準備を含む）を行うものとし、消防署への届出等は、委託者が行うものとする。

### 6 報告書等

作業前：現場責任者名

作業工程表

作業後：報告書

業務完了報告書

### 7 保守等

- (1) 点検部の清掃、増し締め、誘導灯・点検管等、軽微な作業は受託者の費用で

行う。

- (2) 点検の結果不具合がある場合には、修理及び部品の交換等について、別途委託者と受託者で協議する。

## 8 協 議

この仕様書に定めのない事項又は、この仕様書について疑義が生じた場合については、必要に応じて委託者と受託者で協議して定めるものとする。

## 消防設備点検方法・点検周期表

種類	設備名	数量	点検方法	点検周期
消火器具・設備	消火器		総合点検	年1回
	粉末10型	29本	機器点検	年2回
	粉末消火設備		機器点検	年2回
	移動式	4台	機器点検	年2回
	加圧用ガス容器バルブ開放点検	4本	機器点検	年2回
	屋内消火栓設備		機器点検	年2回
	ポンプ及び制御盤	1台	機器点検	年2回
	消火栓	9台	機器点検	年2回
	放水試験	一式	機器点検	年2回
	警報設備	自動火災報知設備		総合点検
受信機P型1級19/30回線		1台	機器点検	年2回
発信機P型1級		11台	機器点検	年2回
光電式スポット		98台	機器点検	年2回
作動式スポット		11台	機器点検	年2回
定温式スポット				
特殊防水		17個	機器点検	年2回
1種防水		14個	機器点検	年2回
1種100℃		53個	機器点検	年2回
特殊		2個	機器点検	年2回
ベル		11台	機器点検	年2回
ガス漏れ警報設備			総合点検	年1回
受信機		1台	機器点検	年2回
検知器		10個	機器点検	年2回
火災通報設備			総合点検	年1回
火災通報設備		一式	機器点検	年2回
非常放送設備			総合点検	年1回
アンプ20局		1台	機器点検	年2回
スピーカー		116台	機器点検	年2回
避難設備		誘導灯・誘導標識		総合点検
	避難口B級	4台	機器点検	年2回
	避難口C級	19台	機器点検	年2回
	室内通路B級	1台	機器点検	年2回
	室内通路C級	8台	機器点検	年2回
	廊下通路C級	8台	機器点検	年2回
	誘導標識	2枚	機器点検	年2回
	防排煙設備		総合点検	年1回
	受信機	1台	機器点検	年2回
	光電式スポット3種	5個	機器点検	年2回
	防火扉	4面	機器点検	年2回
	防火垂れ壁	1面	機器点検	年2回